

Tomaszów Mazowiecki, dnia 18.05.2021r.

**Zamawiający:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Maz.
ul. Warszawska 119
97-200 Tomaszów Maz.**

INFORMACJA

Dotyczy: Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 (postępowanie krajowe); ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 (postępowanie krajowe); ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dlaczego wymagane są świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” do 20 kV oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” do 20 kV skoro przetarg dotyczy oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź:

Wymagany jest poziom napięcia 20kV, ponieważ wykonywane są również prace na stacjach transformatorowych 15/0,4 kV (oraz wewnątrz stacji budynkowych 15/0,4 kV) po uzgodnieniu tych prac z PGE Dystrybucja, a także wykonywane są prace w pobliżu linii napowietrznych 15 kV.

Pytanie 2:

Czy świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” do 15 kV będą akceptowane?

Odpowiedź:

Na podstawie obowiązujących przepisów w nowych uprawnieniach stosuje się zapis od 1 kV do 20 kV. Jednak , jeżeli uprawnienia są jeszcze ważne i jest w nich zapis 15 kV będą akceptowane.

Dyrektor ZDiUM
Szymon Michalak

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu