

Tomaszów Mazowiecki, dnia 19.05.2021r.

**Zamawiający:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Maz.
ul. Warszawska 119
97-200 Tomaszów Maz.**

INFORMACJA

Dotyczy: Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Jakie są zastosowane kable ziemne w instalacji oświetleniowej czy są miedziane, czy aluminiowe ?

Odpowiedź:

aluminiowe

Pytanie 2:

Jakie są zamontowane oprawy ledowe?

Odpowiedź:

Na terenie objętym zamówieniem nie ma obecnie zamontowanych opraw ledowych (gdyby były stanowiłyby załącznik do SWZ). Gmina planuje montaż opraw ledowych. Cenę montażu oprawy typu LED należy oszacować na podstawie średnich cen rynkowych takich opraw.

**Dyrektor ZDiUM
Szymon Michałak**

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu