

Tomaszów Mazowiecki, dnia 08.06.2021r.

**Zamawiający:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Maz.
ul. Warszawska 119
97-200 Tomaszów Maz.**

INFORMACJA

Dotyczy: Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (2)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 (postępowanie krajowe); ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy posiadacie Państwo aktualny wykaz punktów oświetleniowych zawierający typ opraw wraz z ich lokalizacją?

Odpowiedź:

Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki nie posiada aktualnego wykazu punktów oświetleniowych zawierającego typ oprawy. Zał nr 4 do umowy informuje ile opraw znajduje się na danej ulicy wraz z mocą zainstalowanych opraw. Jednocześnie informuję, że na terenie miasta zainstalowane są oprawy sodowe typu OUSc, które stanowią ok. 85 % wszystkich opraw, pozostałe to ok 10 % kule, kule ozdobne i ok. 5 % pozostałe. Jednocześnie informuję, że może zaistnieć sytuacja, że nowa oprawa nie będzie musiała być a nawet nie powinna być identyczna niż oprawa istniejąca. Zależy to od względów estetycznych, bezpieczeństwa itp. Należy zachować tylko parametry mocowe oprawy.

Poza tym zaleca się aby każdy z wykonawców zapoznał się z miejscem świadczenia usługi celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Pytanie 2:

Ile obwodów oświetlenia ulicznego zapala się ze stacji transformatorowej?

Odpowiedź:

Gmina- Miasto Tomaszów Mazowiecki nie posiada informacji na temat ilości obwodów zasilanych z poszczególnych stacji trafo. Poza tym zaleca się aby każdy z wykonawców zapoznał się z miejscem świadczenia usługi celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń

wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Pytanie 3:

Ile obwodów oświetlenia ulicznego zapala się z ROU?

Odpowiedź:

Gmina- Miasto Tomaszów Mazowiecki nie posiada informacji na temat ilości obwodów zasilanych z Rozdzielni Oświetlenia Ulicznego. Poza tym zaleca się aby każdy z wykonawców zapoznał się z miejscem świadczenia usługi celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Pytanie 4:

Jaki typ zegarów uruchamia oświetlenie uliczne?

Odpowiedź:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie posiada informacji na temat typu zegarów zlokalizowanych na terenie miasta. Zegary zapalające oświetlenie uliczne muszą być zegarami astronomicznymi z możliwością regulacji godzin załączania i wyłączenia oświetlenia ulicznego.

Pytanie 5:

Ile sztuk zegarów jest zamontowanych na terenie miasta?

Odpowiedź:

Na terenie gminy znajduje się ok. 100 szt. zegarów sterujących.

Pytanie 6:

Prosimy o sprecyzowanie i dokładne opisanie materiałów montowanych (tym, rodzaj, długość, przekrój, moc) w ramach prac zleconych wyszczególnionych w części I – Instrukcja dla wykonawców, w rozdziale 5 pkt 3 lp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14.

Odpowiedź:

lp.1,2,3,4,5,6 - dotyczy rodzajów słupów

Od 2004 r. zgodnie z prawem energetycznym gminy mają obowiązek oświetlać teren dróg, placów i mostów na swoim terenie. Gmina- Miasto Tomaszów Mazowiecki w 2010 r. na podstawie podpisanej umowy przejęła oświetlenie od PGE Dystrybucja S.A. Przejęta infrastruktura oświetleniowa była i jest bardzo zróżnicowana.

W związku z tym, że w postępowaniu przetargowym wszystkie usługi muszą być wycenione nie ma możliwości wyszczególnienia wszystkich rodzajów słupów, dlatego zastosowano podział usług (montaż słupów) opierając się na ich wysokości, co z resztą stosowane jest w postępowaniach o zamówienie publiczne w innych miastach. Jednocześnie informuję, że może zaistnieć sytuacja, że nowy słup nie będzie musiał być, a nawet nie powinien być identyczny niż słup istniejący. Zależy to od względów estetycznych, bezpieczeństwa itp. Szczegóły każdorazowo ustalane są przy zleceniu. Poza tym zaleca się aby każdy z wykonawców zapoznał się z miejscem świadczenia usługi celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość

roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Usługa montażu słupa zawiera zakup słupa, fundamentu, wysięgnika, tabliczki bezpiecznikowej, odtworzenie terenu sprzed wymiany słupa oraz uzyskaniem od właściciela terenu zgody na wymianę słupa.

lp. 12,13,14 - dotyczy oprav.

Informuję, że może zaistnieć sytuacja, że nowa oprawa nie będzie musiała być, a nawet nie powinna być identyczna niż oprawa istniejąca. Zależy to od względów estetycznych, bezpieczeństwa itp. Szczegóły każdorazowo ustalane przy zleceniu.

Montaż oprawy bez zakupu - istnieje możliwość , że w ramach budowy przez gminę nowego oświetlenia na terenie miasta część infrastruktury nadającej się do ponownego użytkowania zostanie przekazana do ZDiUM w celu ponownego wykorzystania w innym miejscu. Wówczas wykonawca przejmuje zdemontowaną infrastrukturę i na zlecenie gminy montuje we wskazanym miejscu. W związku z tym, że w postępowaniu przetargowym wszystkie usługi muszą być wycenione i przewidziane gmina prosi o wycenę usługi montaż oprawy typu LED chociaż na chwilę obecną oprav tego typu nie konserwuje. Poza tym zaleca się aby każdy z wykonawców zapoznał się z miejscem świadczenia usługi celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Dyrektor ZDiUM
Szymon Michalak

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu