

Tomaszów Mazowiecki, dnia 05.10.2022 r.

**Zamawiający:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Maz.
ul. Warszawska 119
97-200 Tomaszów Maz.**

INFORMACJA

Dotyczy postępowania: Zakup, dostawa i montaż świątecznej iluminacji świetlnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zamawiający informuje, że w dniu 05.10.2022 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 (postępowanie krajowe) ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy dekoracja słupowa opisana w poz. 15 załącznika nr 1 może być zasilana "napięciem niezagrażającym bezpieczeństwu" czy też Zamawiający wymaga zasilania tej dekoracji napięciem max. 48V jak zapisano w opisie. Podobnego wymogu wobec innych dekoracji na latarnie nie ma. Wymóg ten ma oczywiście uzasadnienie dla dekoracji wolnostojących, co ma odzwierciedlenie w opisach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby dekoracje nr 15 zasilane były napięciem niezagrażającym bezpieczeństwu, nie większym niż 48V. Dekoracje te montowane będą na słupach typu parkowego wzdłuż ulicy Mościskiego. Mając na uwadze wysokość tego typu latarni i długość dekoracji zasadnym staje się umieszczony w opisie przedmiotu zamówienia wymóg ograniczenia napięcia do 48V.

Dekoracje nr 3, 14, 16 i 17 montowane będą na latarniach ulicznych, słupowych.

Dyrektor ZDiUM
Szymon Michalak